

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановичском  
районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г.  
Каменск-Уральский, проспект Победы,  
дом 97

тел. (34329)34-03-84, E-

mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальному автономному учреждению  
дополнительного образования «Центр  
дополнительного образования»

624804, Свердловская обл., г. Сухой Лог,  
Юбилейная ул., 8 А

**ПРЕДПИСАНИЕ № 22/2016-222**  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 22 декабря 2016

При проведении плановой выездной проверки с 25.11.2016 по 22.12.2016  
в отношении

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624804, Свердловская обл., г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 8 А

дата регистрации 07.10.1997

ИНН/ОГРН 6633003345 / 1026601871361

МОУ "Центр дополнительного образования детей" (624800, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 8-а)

рассмотрении представленных документов: акта от 22.12.2016

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить соответствие . Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.		3.8.	22.09.2017
2.	Обеспечить постоянное наличие в туалетах туалетной бумаги		3.10.	22.09.2017
3.	Оборудовать шкафом отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря		3.11.	22.09.2017
4.	Светопроемы помещений для занятий оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим растворам..		5.3.	22.09.2017
5.	Обеспечить направленность светового потока от окон на рабочую поверхность левосторонней, в слесарных мастерских - правосторонней.		5.4.	22.09.2017
6.	Обеспечить уровни освещенности в помещениях на рабочих		5.6.	22.09.2017



